



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области
(наименование территориального органа МЧС России)

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.28, тел. (4732)71-20-82
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Рамонскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

396020, Воронежская область, р.п. Рамонь,
пер. Коммунальный, д.10, тел. (47340)2-37-40

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 50/1/002

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

16 апреля 2019 года

р.п. Рамонь

Казенное учреждение Воронежской области

«Рамонский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

Исполняющая обязанности директора КУ ВО «Рамонский социально реабилитационный центр
для несовершеннолетних» Дрыгалева Надежда Ивановна

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Рамонского района по
пожарному надзору от 01.04.2019 № 50, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-
ФЗ "О пожарной безопасности" 16 апреля 2019 года проведена плановая выездная проверка
инспектором отдела - государственным инспектором Рамонского района по пожарному надзору
старшим лейтенантом внутренней службы Саврасовым Александром Алексеевичем на
территории и в здании объекта защиты КУ ВО «Рамонский социально реабилитационный центр
для несовершеннолетних»: (территория, здания «Рамонский социально реабилитационный центр
для несовершеннолетних»), расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район,
п. ВНИИСС, д. 89/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес
объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с исполняющей обязанности директора КУ ВО «Рамонский социально реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» - Дрыгалевой Надеждой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной	п. 20 «Правил противопожарного режима»	02.09.2019	

	<i>опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</i>			
2.	<i>Предоставить акт проверки работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода</i>	<i>п. 55 «Правил противопожарного режима»</i>	02.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела - государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

Рамонского района

инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Саврасов А.А.



(подпись)

М.П.

"16" апреля 2019 г.

Предписание для исполнения на 1-м л. получил (а):

(подпись)

"16" апреля 2019г.

Временно исполняющая обязанности
директора КУВО «Рамонский соци-
ально реабилитационный центр для

несовершеннолетних»

Дрыгалева Н.И.

(должность, фамилия, инициалы)